

2026年7月济宁供电公司公用变电站用电报装可开放容量信息明细表

单位：千伏、台、兆伏安							
序号	供电单位	变电站名称	变电站电压等级	变电站出线电压等级	主变数量	主变容量	用电报装主变可开放容量
1	济宁市公司	高新站	220kV	220/110/10	2	360	48.46
2	济宁市公司	凤凰站	220kV	220/110/35	2	330	64.36
3	济宁市公司	马青站	220kV	220/110/35	2	360	1.38
4	济宁市公司	接庄站	220kV	220/110/35	2	360	86
5	济宁市公司	八里站	220kV	220/110/35	2	420	0
6	济宁市公司	中都站	220kV	220/110/35	2	360	71.37
7	济宁市公司	圣源站	220kV	220/110/35	2	360	10.46
8	济宁市公司	鱼台站	220kV	220/110/35	2	330	28.27
9	济宁市公司	梁山站	220kV	220/110/35	2	360	29.68
10	济宁市公司	曲阜站	220kV	220/110/35	2	360	55
11	济宁市公司	大安站	220kV	220/110/35	2	360	46.49
12	济宁市公司	罗厂站	220kV	220/110/35	2	300	37.71
13	济宁市公司	缙城站	220kV	220/110/35	2	330	8.31
14	济宁市公司	微山站	220kV	220/110/35	2	330	0
15	济宁市公司	嘉祥站	220kV	220/110/35	2	360	28.78
16	济宁市公司	宁厂站	220kV	220/110/35	2	360	0
17	济宁市公司	北宿站	220kV	220/110/35	3	630	184.64
18	济宁市公司	科苑站	220kV	220/110/35	2	480	113.06
19	济宁市公司	金威站	220kV	220/110/35	2	360	27.26
20	济宁市公司	北湖站	220kV	220/110/10	2	360	10.93
21	济宁市公司	陵城站	220kV	220/110/35	2	360	123.09
22	济宁市公司	宝尚站	220kV	220/110/35	2	480	46.41
23	济宁市公司	红运站	220kV	220/110/35	2	360	29.38
24	济宁市公司	金字站	220kV	220/110/10	2	360	54.15
25	济宁市公司	卜集站	220kV	220/110/35	2	480	37.85
26	济宁市公司	幸福站	220kV	220/110/35	1	240	36.38
27	济宁市公司	杨岔站	220kV	220/110/35	1	240	121
28	济宁市公司	酒庄站	220kV	220/110/35	1	240	94.76
29	济宁市公司	忠义站	220kV	220/110/35	2	390	105.65
30	济宁市公司	刘屯站	220kV	220/110/35	1	240	18.56
31	济宁市公司	诗仙站	220kV	220/110/10	2	480	283.20
32	济宁市公司	兴平站	220kV	220/110/10	2	480	159.28
33	济宁市公司	冯欢站	220kV	220/110/10	2	480	275.93
34	济宁市公司	红星站	220kV	220/110/10	1	180	0
35	济宁市公司	王窑站	220kV	220/110/10	1	240	13.96
36	济宁市公司	洸河站	220kV	220/110/10	2	480	283.69
37	济宁市公司	市中站	110kV	110/10	3	150	28.01
38	济宁市公司	北郊站	110kV	110/10	2	100	20.13
39	济宁市公司	柳行站	110kV	110/10	3	163	37.92
40	济宁市公司	东郊站	110kV	110/10	2	100	22.12
41	济宁市公司	西郊站	110kV	110/10	2	100	0
42	济宁市公司	南郊站	110kV	110/10	2	100	0
43	济宁市公司	柳南站	110kV	110/10	2	100	11.56
44	济宁市公司	诗南站	110kV	110/10	2	100	10.93
45	济宁市公司	黄屯站	110kV	110/10	2	100	2.48
46	济宁市公司	安居站	110kV	110/10	2	100	0
47	济宁市公司	文体站	110kV	110/10	2	100	10.93
48	济宁市公司	后铺站	110kV	110/10	3	150	47.57
49	济宁市公司	中开站	110kV	110/10	2	100	10.10
50	济宁市公司	学苑站	110kV	110/10	2	100	18.56
51	济宁市公司	嘉达站	110kV	110/10	2	100	32.29
52	济宁市公司	来鹤站	110kV	110/10	2	100	0
53	济宁市公司	府河站	110kV	110/10	2	100	42.52
54	济宁市公司	海川站	110kV	110/10	2	100	10.93
55	济宁市公司	金塔站	110kV	110/10	2	126	47.48
56	济宁市公司	三郭站	110kV	110/10	2	126	32.40
57	济宁市公司	安河站	110kV	110/10	2	100	44.62
58	济宁市公司	红庙站	110kV	110/35/10	2	100	23.90
59	济宁市公司	龙桥站	110kV	110/10	2	100	1.38
60	济宁市公司	兴庄站	110kV	110/10	2	100	1.38
61	济宁市公司	嶗山站	110kV	110/35/10	2	81.5	31.20
62	济宁市公司	金村站	110kV	110/10	2	100	29.01
63	济宁市公司	兖西站	110kV	110/10	2	113	24.16
64	济宁市公司	滨河站	110kV	110/10	2	100	1.38
65	济宁市公司	唐口站	110kV	110/35/10	3	131.5	39.85
66	济宁市公司	任北站	110kV	110/35/10	2	100	21
67	济宁市公司	李营站	110kV	110/10	3	131.5	54.15
68	济宁市公司	前屯站	110kV	110/10	2	100	54.15
69	济宁市公司	颜东站	110kV	110/10	2	100	80
70	济宁市公司	城南站	35kV	35/10	2	50	1.38
71	济宁市公司	王因站	35kV	35/10	2	63	1.38
72	济宁市公司	谷村站	35kV	35/10	2	40	17.40
73	济宁市公司	新驿站	35kV	35/10	2	51.5	24.94
74	济宁市公司	新兖站	35kV	35/10	2	40	1.38

75	济宁市公司	小孟站	35kV	35/10	2	63	36.60
76	济宁市公司	漕河站	35kV	35/10	2	63	37.40
77	济宁市公司	河西站	35kV	35/10	2	40	0
78	济宁市公司	长沟站	35kV	35/10	2	51.5	11.18
79	济宁市公司	南陈站	35kV	35/10	2	40	3
80	济宁市公司	兴福集站	35kV	35/10	3	60	13.81
81	济宁市公司	官庄站	35kV	35/10	2	63	19.15
82	济宁市公司	石桥站	35kV	35/10	2	40	6
83	梁山县公司	梁西变电站	110kV	110/35/10	2	90	4.61
84	梁山县公司	北关变电站	110kV	110/35/10	2	126	46.02
85	梁山县公司	南关变电站	110kV	110/10	3	163	49.80
86	梁山县公司	路口变电站	110kV	110/35/10	2	100	54.75
87	梁山县公司	杨营变电站	110kV	110/10	2	100	41.33
88	梁山县公司	徐堂变电站	110kV	110/35/10	2	100	9.77
89	梁山县公司	郑垓变电站	110kV	110/10	2	100	42.63
90	梁山县公司	梁东变电站	110kV	110/10	2	100	68.45
91	梁山县公司	孔坊变电站	110kV	110/10	2	100	37.55
92	梁山县公司	拳铺变电站	35kV	35/10	2	40	15.50
93	梁山县公司	孙庄变电站	35kV	35/10	2	40	0
94	梁山县公司	韩岗变电站	35kV	35/10	2	40	19.80
95	梁山县公司	韩垓变电站	35kV	35/10	2	40	14.60
96	梁山县公司	东戚变电站	35kV	35/10	2	40	14.29
97	梁山县公司	黑虎庙变电站	35kV	35/10	2	40	17.27
98	梁山县公司	小安山变电站	35kV	35/10	2	40	20.75
99	梁山县公司	赵垓堆变电站	35kV	35/10	2	40	22.84
100	梁山县公司	馆驿变电站	35kV	35/10	2	40	16.69
101	泗水县公司	110kV泗城变电站	110kV	110/10.5	2	126	35.71
102	泗水县公司	110kV金庄变电站	110kV	110/35/10.5	3	131.5	66.52
103	泗水县公司	110kV柘沟变电站	110kV	110/35/10.5	2	100	52.64
104	泗水县公司	110kV泉兴变电站	110kV	110/10.5	2	100	26.27
105	泗水县公司	110kV中兴变电站	110kV	110/10.5	2	100	18.13
106	泗水县公司	110kV城东变电站	110kV	110/35/10.5	2	63	35.45
107	泗水县公司	110kV泉林变电站	110kV	110/35/10.5	2	100	46.35
108	泗水县公司	35kV苗馆变电站	35kV	35/10.5	2	30	11.16
109	泗水县公司	35kV南顶变电站	35kV	35/10.5	2	40	16.05
110	泗水县公司	35kV黄沟变电站	35kV	35/10.5	2	20	7.74
111	泗水县公司	35kV高峪变电站	35kV	35/10.5	2	30	11.28
112	泗水县公司	35kV杨柳变电站	35kV	35/10.5	2	30	12.06
113	泗水县公司	35kV圣水峪变电（新）	35kV	35/10.5	2	40	15.19
114	泗水县公司	35kV泗张变电站	35kV	35/10.5	2	40	17.26
115	泗水县公司	35kV甄庄变电站	35kV	35/10.5	2	20	13.19
116	汶上县公司	汶都变	110kV	110/35/10	2	63	0
117	汶上县公司	圣泽变	110kV	110/10	2	100	0
118	汶上县公司	园区变	110kV	110/35/10	2	126	25.60
119	汶上县公司	康驿变	35kV	35/10	2	45	4.40
120	汶上县公司	杨店变	35kV	35/10	2	40	22.68
121	汶上县公司	郭仓变	35kV	35/10	2	30	15.62
122	汶上县公司	南站变	110kV	110/35/10	2	100	26.60
123	汶上县公司	军屯变	35kV	35/10	2	40	23.91
124	汶上县公司	郭楼变	35kV	35/10	2	40	15.38
125	汶上县公司	南旺变	35kV	35/10	2	40	12.37
126	汶上县公司	苑庄变	35kV	35/10	2	36	11.03
127	汶上县公司	白山变	110kV	110/35/10	3	150	90.77
128	汶上县公司	义桥变	35kV	35/10	2	36	14.11
129	汶上县公司	次丘变	35kV	35/10	2	56.5	26.46
130	汶上县公司	刘楼变	35kV	35/10	2	40	19.04
131	汶上县公司	寅西变	110kV	110/10	2	100	48.91
132	汶上县公司	泉河变	110kV	110/35/10	2	100	55.28
133	汶上县公司	梁桥变	110kV	110/10	2	100	47.34
134	鱼台县公司	谷亭变电站	110kV	110/35/10	2	100	8.05
135	鱼台县公司	李庄变电站	110kV	110/35/10	2	100	0
136	鱼台县公司	杨邵变电站	110kV	110/35/10	2	100	27.26
137	鱼台县公司	唐马变电站	110kV	110/10	2	100	28.27
138	鱼台县公司	老砦变电站	110kV	110/35/10	2	81.5	28.27
139	鱼台县公司	城东变电站	35kV	35/10	2	40	11.02
140	鱼台县公司	王庙变电站	35kV	35/10	2	40	16.88
141	鱼台县公司	鱼城变电站	35kV	35/10	2	10	3.88
142	鱼台县公司	李阁变电站	35kV	35/10	2	40	23.36
143	鱼台县公司	罗屯变电站	35kV	35/10	2	40	19.48
144	鱼台县公司	清河变电站	35kV	35/10	2	40	8.24
145	鱼台县公司	张黄变电站	35kV	35/10	2	40	15.80
146	鱼台县公司	富康变电站	35kV	35/10	2	30	0
147	鱼台县公司	武台变电站	35kV	35/10	2	40	0
148	金乡县公司	110kV金乡变电站	110kV	110/35/10	3	150	20.76
149	金乡县公司	110kV彭井变电站	110kV	110/35/10	2	100	34.61
150	金乡县公司	110kV城西变电站	110kV	110/35/10	2	81.5	0.45
151	金乡县公司	110kV大义变电站	110kV	110/35/10	2	81.5	13.83
152	金乡县公司	110kV王石变电站	110kV	110//10	2	69.28	0
153	金乡县公司	110kV苏桥变电站	110kV	110/35/10	2	100	0

154	金乡县公司	110kV鱼山变电站	110kV	110/10	3	150	33.3
155	金乡县公司	110kV金南变电站	110kV	110/10	2	100	0
156	金乡县公司	110kV金谷变电站	110kV	110/10	2	100	47.80
157	金乡县公司	110kV杨庄变电站	110kV	110/10	2	126	48.5
158	金乡县公司	35kV羊山变电站	35kV	35/10	2	42.32	0
159	金乡县公司	35kV化雨变电站	35kV	35/10	2	40	10.87
160	金乡县公司	35kV潘阁变电站	35kV	35/10	2	40	0.96
161	金乡县公司	35kV鸡黍变电站	35kV	35/10	2	51.5	2.64
162	金乡县公司	35kV马庙变电站	35kV	35/10	2	56.5	0
163	金乡县公司	35kV胡集变电站	35kV	35/10	2	40	0
164	金乡县公司	35kV产庄变电站	35kV	35/10	2	40	7.29
165	金乡县公司	35kV肖云变电站	35kV	35/10	2	40	10.88
166	金乡县公司	35kV司马变电站	35kV	35/10	2	40	18.07
167	金乡县公司	35kV高河变电站	35kV	35/10	2	26	0
168	曲阜县公司	薛村站	110kV	35/10	2	100	3.71
169	曲阜县公司	孟庄站	110kV	35/10	2	100	17.78
170	曲阜县公司	防山站	110kV	35/10	2	100	5.56
171	曲阜县公司	苗孔站	110kV	10	2	100	11.93
172	曲阜县公司	姚村站	110kV	35/10	2	66	34.97
173	曲阜县公司	新区站	110kV	35/10	2	81.5	7.86
174	曲阜县公司	息陬站	110kV	35/10	2	100	30.35
175	曲阜县公司	时庄站	110kV	10	2	100	32.2
176	曲阜县公司	桃园站	110kV	10	2	100	24.81
177	曲阜县公司	南泉站	110kV	10	2	126	59.09
178	曲阜县公司	杏坛站	110kV	10	2	100	77.25
179	曲阜县公司	郭村站	35kV	10	2	40	0
180	曲阜县公司	南辛站	35kV	10	2	32	2.55
181	曲阜县公司	尼山站	35kV	10	2	32.5	7.69
182	曲阜县公司	开发区站	35kV	10	2	40kV	3.47
183	曲阜县公司	书院站	35kV	10	2	51.5	5.34
184	曲阜县公司	吴村站	35kV	10	2	20.5	8.31
185	曲阜县公司	管村站	35kV	10	2	25	0
186	曲阜县公司	大同站	35kV	10	2	40	11.95
187	微山县公司	微湖变电站	110kV	110/35/10	2	126	15
188	微山县公司	欢城变电站	110kV	110/35/10	2	100	6
189	微山县公司	明湖变电站	110kV	110/35/10	2	100	7
190	微山县公司	夏镇变电站	110kV	110/10	2	100	40
191	微山县公司	塘湖变电站	110kV	110/35/10	2	81.5	17
192	微山县公司	留庄变电站	110kV	110/35/10	2	100	40
193	微山县公司	西城变电站	110kV	110/35/10	2	81.5	30
194	微山县公司	赵庙变电站	110kV	110/35/10	3	131.5	8
195	微山县公司	洛房变电站	110kV	110/10	2	100	40
196	微山县公司	东单变电站	110kV	110/10	2	63	38
197	微山县公司	二级坝变电站	35kV	35/10	3	56	2
198	微山县公司	鲁桥变电站	35kV	35/10	2	20.5	3
199	微山县公司	高楼变电站	35kV	35/10	2	30	8
200	微山县公司	马坡变电站	35kV	35/10	2	40	10
201	微山县公司	韩庄变电站	35kV	35/10	2	28.5	5
202	微山县公司	付村变电站	35kV	35/10	2	40	0
203	邹城县公司	110kV包庄变电站	110kV	10	2	100	19.88
204	邹城县公司	110kV岗山变电站	110kV	10	2	100	0
205	邹城县公司	110kV黄庙变电站	110kV	10	2	126	89.39
206	邹城县公司	110kV贾庄变电站	110kV	10	2	100	4.55
207	邹城县公司	110kV经开变电站	110kV	10	2	100	18.63
208	邹城县公司	110kV石墙变电站	110kV	10	2	63	0
209	邹城县公司	110kV太平变电站	110kV	10	2	100	9.33
210	邹城县公司	110kV西苇变电站	110kV	10	2	100	0
211	邹城县公司	110kV张庄变电站	110kV	10	2	126	0
212	邹城县公司	110kV中心店变电站	110kV	10	2	100	10.75
213	邹城县公司	110kV邹南变电站	110kV	10	2	126	18.32
214	邹城县公司	35kV宝泉变电站	35kV	10	2	40	0
215	邹城县公司	35kV北沙变电站	35kV	10	2	40	0
216	邹城县公司	35kV城前变电站	35kV	10	2	36	0
217	邹城县公司	35kV崇义变电站	35kV	10	2	63	0
218	邹城县公司	35kV大束变电站	35kV	10	2	40	0
219	邹城县公司	35kV付庄变电站	35kV	10	2	36	0
220	邹城县公司	35kV工业园变电站	35kV	10	2	40	2.03
221	邹城县公司	35kV古路口变电站	35kV	10	2	40	15.46
222	邹城县公司	35kV郭里变电站	35kV	10	2	36	9.34
223	邹城县公司	35kV金山变电站	35kV	10	2	40	0
224	邹城县公司	35kV匡庄变电站	35kV	10	2	40	0
225	邹城县公司	35kV尚河变电站	35kV	10	2	28	0
226	邹城县公司	35kV田黄变电站	35kV	10	2	28	0
227	邹城县公司	35kV香城变电站	35kV	10	2	40	0
228	邹城县公司	35kV杏行变电站	35kV	10	2	40	0
229	邹城县公司	35kV峰山变电站	35kV	10	2	36	0
230	嘉祥县公司	郭庄站	110kV	110/35/10	2	100	5.59
231	嘉祥县公司	萌山站	110kV	110/35/10	2	113	4.29
232	嘉祥县公司	呈祥站	110kV	110/35/10	2	100	8.95

233	嘉祥县公司	张楼站	110kV	110/35/10	2	63	10.25
234	嘉祥县公司	满棚站	110kV	110/35/10	2	63	0.2
235	嘉祥县公司	青山站	110kV	110/35/10	2	100	2.05
236	嘉祥县公司	沈庄站	110kV	110/35/10	2	100	6.74
237	嘉祥县公司	庞庄站	110kV	110/10	2	100	6.43
238	嘉祥县公司	疃里站	110kV	110/35/10	2	100	10.53
239	嘉祥县公司	向阳站	110kV	110/35/10	2	100	3.78
240	嘉祥县公司	仲山站	110kV	110/10	2	100	16.38
241	嘉祥县公司	祥瑞站	110kV	110/10	2	126	0.7
242	嘉祥县公司	金屯站	35kV	35/10	2	40	3.37
243	嘉祥县公司	纸坊站	35kV	35/10	2	40	0
244	嘉祥县公司	东风站	35kV	35/10	2	20	2.31
245	嘉祥县公司	马集站	35kV	35/10	2	20.5	4.8
246	嘉祥县公司	机场站	35kV	35/10	2	22.5	0.2
247	嘉祥县公司	黄岗站	35kV	35/10	2	51.5	0.45
248	嘉祥县公司	黄垓站	35kV	35/10	2	30	0.51
249	嘉祥县公司	楚营站	35kV	35/10	2	40	6.15
250	嘉祥县公司	赵庄站	35kV	35/10	2	32.5	5.8
251	嘉祥县公司	孟姑集站	35kV	35/10	2	30	0.25