

2026年3月济宁供电公司公用变电站用电报装可开放容量信息明细表

单位：千伏、台、兆伏安

序号	变电站名称	变电站电压等级	变电站出线电压等级	主变台数	主变容量	可开放容量
1	高新站	220	220/110/10	2	360	60.90
2	凤凰站	220	220/110/35	2	330	60.26
3	马青站	220	220/110/35	2	360	8.29
4	接庄站	220	220/110/35	2	360	115.56
5	八里站	220	220/110/35	2	420	0.00
6	中都站	220	220/110/35	2	360	66.28
7	圣源站	220	220/110/35	2	360	0.92
8	鱼台站	220	220/110/35	2	330	30.84
9	梁山站	220	220/110/35	2	360	72.45
10	曲阜站	220	220/110/35	2	360	56.15
11	大安站	220	220/110/35	2	360	43.02
12	罗厂站	220	220/110/35	2	300	40.57
13	缙城站	220	220/110/35	2	330	2.28
14	微山站	220	220/110/35	2	330	0.00
15	嘉祥站	220	220/110/35	2	360	29.07
16	宁厂站	220	220/110/35	2	360	0.00
17	北宿站	220	220/110/35	3	630	179.27
18	科苑站	220	220/110/35	2	480	135.55
19	金威站	220	220/110/35	2	360	48.56
20	北湖站	220	220/110/10	2	360	12.51
21	陵城站	220	220/110/35	2	360	123.09
22	宝尚站	220	220/110/35	2	480	51.53
23	红运站	220	220/110/35	2	360	31.41
24	金字站	220	220/110/10	2	360	57.51
25	卜集站	220	220/110/35	2	480	35.75
26	幸福站	220	220/110/35	1	240	35.94
27	杨仓站	220	220/110/35	1	240	120.90
28	泗庄站	220	220/110/35	1	240	92.76
29	忠义站	220	220/110/35	2	390	152.74
30	刘屯站	220	220/110/35	1	240	17.74
31	诗仙站	220	220/110/10	2	480	274.24
32	兴平站	220	220/110/10	2	480	208.84
33	冯欢站	220	220/110/10	2	480	288.00
34	红星站	220	220/110/10	1	180	9.70
35	王窑站	220	220/110/10	1	240	86.00
36	市中站	110	110/10	3	150	29.69
37	北郊站	110	110/10	2	100	21.13
38	柳行站	110	110/10	3	163	43.08
39	东郊站	110	110/10	2	100	12.51
40	西郊站	110	110/10	2	100	0.00
41	南郊站	110	110/10	2	100	12.51
42	柳南站	110	110/10	2	100	20.38
43	诗南站	110	110/10	2	100	12.58
44	黄屯站	110	110/10	2	100	15.47
45	安居站	110	110/10	2	100	0.00

46	文体站	110	110/10	2	100	12. 51
47	后铺站	110	110/10	3	150	49. 94
48	中开站	110	110/10	2	100	12. 22
49	学苑站	110	110/10	2	100	17. 74
50	嘉达站	110	110/10	2	100	44. 65
51	来鹤站	110	110/10	2	100	0. 00
52	府河站	110	110/10	2	100	46. 00
53	海川站	110	110/10	2	100	12. 51
54	金塔站	110	110/10	2	126	46. 16
55	三郭站	110	110/10	2	126	34. 08
56	安河站	110	110/10	2	100	43. 02
57	红庙站	110	110/35/10	2	100	20. 97
58	龙桥站	110	110/10	2	100	8. 29
59	兴庄站	110	110/10	2	100	8. 29
60	嵯山站	110	110/35/10	2	81. 5	29. 92
61	金村站	110	110/10	2	100	26. 20
62	尧西站	110	110/10	2	113	22. 16
63	滨河站	110	110/10	2	100	30. 02
64	唐口站	110	110/35/10	3	131. 5	17. 74
65	任北站	110	110/35/10	2	100	21. 00
66	李营站	110	110/10	3	131. 5	57. 51
67	前屯站	110	110/10	2	100	57. 51
68	颜东站	110	110/10	2	100	80. 00
69	城南站	35	35/10	2	50	8. 29
70	王因站	35	35/10	2	63	8. 29
71	谷村站	35	35/10	2	40	17. 42
72	新驿站	35	35/10	2	51. 5	24. 94
73	新尧站	35	35/10	2	40	8. 29
74	小孟站	35	35/10	2	63	35. 39
75	漕河站	35	35/10	2	63	37. 40
76	河西站	35	35/10	2	40	0. 00
77	长沟站	35	35/10	2	51. 5	14. 01
78	南陈站	35	35/10	2	40	3. 00
79	兴福集站	35	35/10	3	60	16. 94
80	官庄站	35	35/10	2	63	30. 10
81	石桥站	35	35/10	2	40	6. 00
82	梁西变电站	110	110/35/10	2	90	4. 61
83	北关变电站	110	110/35/10	2	126	50. 78
84	南关变电站	110	110/10	3	163	49. 80
85	路口变电站	110	110/35/10	2	100	54. 75
86	杨营变电站	110	110/10	2	100	41. 33
87	徐堂变电站	110	110/35/10	2	100	9. 77
88	郑垓变电站	110	110/10	2	100	47. 78
89	梁东变电站	110	110/10	2	100	72. 55
90	孔坊变电站	110	110/10	2	100	37. 55
91	拳铺变电站	35	35/10	2	40	15. 61
92	孙庄变电站	35	35/10	2	40	-0. 33
93	韩岗变电站	35	35/10	2	40	19. 80
94	韩垓变电站	35	35/10	2	40	14. 60
95	东戚变电站	35	35/10	2	40	15. 80

96	黑虎庙变电站	35	35/10	2	40	17.27
97	小安山变电站	35	35/10	2	40	20.80
98	赵垱堆变电站	35	35/10	2	40	22.84
99	馆驿变电站	35	35/10	2	40	19.22
100	110kV泗城变电站	110	110/10	2	126	35.71
101	110kV金庄变电站	110	110/35/10	3	131.5	66.52
102	110kV柘沟变电站	110	110/35/10	2	100	52.64
103	110kV泉兴变电站	110	110/10	2	100	26.27
104	110kV中兴变电站	110	110/10	2	100	18.13
105	110kV城东变电站	110	110/35/10	2	63	35.45
106	110kV泉林变电站	110	110/35/10	2	100	46.35
107	35kV苗馆变电站	35	35/10	2	30	11.16
108	35kV南顶变电站	35	35/10	2	40	16.05
109	35kV黄沟变电站	35	35/10	2	20	7.74
110	35kV高峪变电站	35	35/10	2	30	11.28
111	35kV杨柳变电站	35	35/10	2	30	12.06
112	35kV圣水峪变电站	35	35/10	2	40	15.19
113	35kV泗张变电站	35	35/10	2	40	17.26
114	35kV蕪庄变电站	35	35/10	2	20	13.19
115	汶都变	110kV	110/35/10	2	63	-1.3
116	圣泽变	110kV	110/10	2	100	3.93
117	园区变	110kV	110/35/10	2	126	19.50
118	康驿变	35kV	35/10	2	45	8.50
119	杨店变	35kV	35/10	2	40	24.48
120	郭仓变	35kV	35/10	2	18	5.45
121	南站变	110kV	110/35/10	2	100	33.30
122	军屯变	35kV	35/10	2	18	6.46
123	郭楼变	35kV	35/10	2	40	14.77
124	南旺变	35kV	35/10	2	40	15.20
125	苑庄变	35kV	35/10	2	36	15.87
126	白山变	110kV	110/35/10	3	150	67.80
127	义桥变	35kV	35/10	2	36	17.93
128	次丘变	35kV	35/10	2	56.5	28.56
129	刘楼变	35kV	35/10	2	40	22.07
130	寅西变	110kV	110/10	2	100	58.39
131	泉河变	110kV	110/35/10	2	100	58.90
132	梁桥变	110kV	110/10	2	100	63.27
133	谷亭变电站	110	110/35/10	2	100	13.25
134	李庄变电站	110	110/35/10	2	100	0.00
135	杨邵变电站	110	110/35/10	2	100	35.37
136	唐马变电站	110	110/10	2	100	29.46
137	老砦变电站	110	110/35/10	2	81.5	29.46
138	城东变电站	35	35/10	2	40	10.77
139	王庙变电站	35	35/10	2	40	16.25
140	鱼城变电站	35	35/10	2	10	3.88
141	李阁变电站	35	35/10	2	40	23.36
142	罗屯变电站	35	35/10	2	40	19.69
143	清河变电站	35	35/10	2	40	18.11
144	张黄变电站	35	35/10	2	40	15.05
145	富康变电站	35	35/10	2	30	4.56

146	武台变电站	35	35/10	2	40	3.36
147	金乡站	110	110/35/10	3	150	37.25
148	彭井站	110	110/35/10	2	100	43.93
149	城西站	110	110/35/10	2	81.5	13.96
150	大义站	110	110/35/10	2	81.5	43.58
151	王石站	110	110//10	2	69.28	-0.38
152	苏桥站	110	110/35/10	2	100	6.13
153	鱼山站	110	110/10	3	150	60.62
154	金南站	110	110/10	2	100	6.22
155	金谷站	110	110/10	2	100	52.50
156	杨庄站	110	110/10	2	126	63.95
157	羊山站	35	35/10	2	42.32	6.74
158	化雨站	35	35/10	2	40	15.73
159	潘阁站	35	35/10	2	40	3.39
160	鸡黍站	35	35/10	2	51.5	17.62
161	马庙站	35	35/10	2	56.5	14.97
162	胡集站	35	35/10	2	40	12.99
163	芦庄站	35	35/10	2	40	8.12
164	肖云站	35	35/10	2	40	14.41
165	司马站	35	35/10	2	40	21.52
166	高河站	35	35/10	2	26	4.25
167	薛村站	110	35/10	2	100	4.51
168	孟庄站	110	35/10	2	100	19.79
169	防山站	110	35/10	2	100	3.3
170	苗孔站	110	10	2	100	11.93
171	姚村站	110	35/10	2	66	34.97
172	新区站	110	35/10	2	81.5	7.72
173	息陬站	110	35/10	2	100	30.35
174	时庄站	110	10	2	100	33.2
175	桃园站	110	10	2	100	34.61
176	南泉站	110	10	2	126	59.09
177	郭村站	35	10	2	51.5	8.76
178	南辛站	35	10	2	28.5	0.55
179	尼山站	35	10	2	32.5	7.69
180	开发区站	35	10	2	40	11.05
181	书院站	35	10	2	40	2.7
182	吴村站	35	10	2	20.5	8.31
183	管村站	35	10	2	20.5	0
184	大同站	35	10	2	40	11.95
185	微湖变	110	10	2	126	13
186	欢城变	110	10	2	100	4
187	明湖变	110	10	2	100	1
188	夏镇变	110	10	2	100	26
189	塘湖变	110	10	2	81.5	14
190	留庄变	110	10	2	100	20
191	两城变	110	10	2	81.5	10.5
192	赵庙变	110	10	3	131.5	20
193	洛房变	110	10	2	100	27
194	东单变	110	10	2	63	20
195	二级坝变	35	10	3	56	2
196	鲁桥变	35	10	2	20.5	2
197	高楼变	35	10	2	30	1
198	马坡变	35	10	2	40	5
199	韩庄变	35	10	2	28.5	4
200	付村变	35	10	2	40	7
201	110kV包庄变电站	110	10	2	100	7.92

202	110kV岗山变电站	110	10	2	100	0
203	110kV黄庙变电站	110	10	2	126	100.8
204	110kV贾庄变电站	110	10	2	100	10.05
205	110kV经开变电站	110	10	2	100	34.26
206	110kV石墙变电站	110	10	2	63	0
207	110kV太平变电站	110	10	2	100	10.25
208	110kV西苇变电站	110	10	2	100	0
209	110kV张庄变电站	110	10	2	126	0
210	110kV中心店变电站	110	10	2	100	12.75
211	110kV邹南变电站	110	10	2	126	19.94
212	35kV宝泉变电站	35	10	2	40	0
213	35kV北沙变电站	35	10	2	40	0
214	35kV城前变电站	35	10	2	36	0
215	35kV崇义变电站	35	10	2	63	0
216	35kV大束变电站	35	10	2	40	0
217	35kV付庄变电站	35	10	2	36	0
218	35kV工业园变电站	35	10	2	40	2.53
219	35kV古路口变电站	35	10	2	40	16.09
220	35kV郭里变电站	35	10	2	36	6.84
221	35kV金山变电站	35	10	2	40	0
222	35kV匡庄变电站	35	10	2	40	0
223	35kV尚河变电站	35	10	2	28	0
224	35kV田黄变电站	35	10	2	28	0
225	35kV香城变电站	35	10	2	40	0
226	35kV杏行变电站	35	10	2	40	0
227	35kV峰山变电站	35	10	2	36	0
228	郭庄站	110	110/35/10	2	100	12.22
229	萌山站	110	110/35/10	2	113	7.57
230	呈祥站	110	110/35/10	2	100	9.59
231	张楼站	110	110/35/10	2	63	0
232	满硐站	110	110/35/10	2	63	0
233	青山站	110	110/35/10	2	100	2.49
234	沈庄站	110	110/35/10	2	100	0
235	庞庄站	110	110/10	2	100	0
236	疃里站	110	110/35/10	2	100	12.37
237	向阳站	110	110/35/10	2	100	11.89
238	仲山站	110	110/10	2	100	28.48
239	祥瑞站	110	110/10	2	126	25.31
240	金屯站	35	35/10	2	40	2.89
241	纸坊站	35	35/10	2	40	8.61
242	东风站	35	35/10	2	20	0.52
243	马集站	35	35/10	2	20.5	0
244	机场站	35	35/10	2	20	0
245	黄岗站	35	35/10	2	51.5	10.16
246	黄垓站	35	35/10	2	30	0
247	楚营站	35	35/10	2	32.5	0
248	赵庄站	35	35/10	2	32.5	2.15
249	孟姑集站	35	35/10	2	30	5.93